

**EU-Konformitätserklärung STAAL 40, STAAL 100, AKG-A/AKGS-A, AKR/AKRS, ZTS,  
ZRS, VTS, UGS**

Hiermit erklären wir,

**KSB SE & Co. KGaA**  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz  
Sitz: Frankenthal (Pfalz)  
Deutschlanddass **das Produkt:****Absperrschieber**

STAAL 40 AKD/AKDS	PN 10 - 40	DN 50 - 1400
STAAL 100 AKD/AKDS	PN 63 - 100	DN 50 - 600
AKG-A/AKGS-A	PN 63 - 160	DN 65 - 300
ZTS	Pmax. = 600 bar	DN 50 - 800

**Rückschlagklappen**

STAAL 40 AKK/AKKS	PN 10 - 40	DN 80 - 400
STAAL 100 AKK/AKKS	PN 63 - 100	DN 80 - 400
AKR/AKRS	PN 63 - 160	DN 80 - 300
ZRS	Pmax. = 600 bar	DN 50 - 800

**Druckprobenverschluss**

VTS	Pmax. = 600 bar	DN 200 - 500
-----	-----------------	--------------

**Gehäuseüberdrucksicherung**

UGS/UGSV/UGSVA	≥ PN 40	DN 15
----------------	---------	-------

die Sicherheitsanforderungen der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU erfüllt.

**Zugrunde gelegtes Regelwerk:**

AD 2000 Regelwerk

**Geeignet für:**

Fluidgruppe 1 und 2

**Konformitätsbewertungsverfahren:**

Modul H


**Name und Anschrift der zulassenden und überwachenden notifizierten Stelle:**TÜV SÜD Industrie Service GmbH  
Westendstraße 199  
80686 München (Deutschland)**Nummer der notifizierten Stelle:**

0036

Bei Ausführung mit Umföhrung wird die Konformität der Baugruppe mit der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU bestätigt.

Die EU-Konformitätserklärung wurde ausgestellt:

Frankenthal, 25.09.2020

Wolfgang Glaub  
Leiter Integriertes Management DeutschlandMarco Kroth  
Leiter Entwicklung Hochdruckarmaturen