

**Declaración de conformidad CE para STAAL 40, STAAL 100, AKG-A/AKGS-A, AKR/  
AKRS, ZTS, ZRS, VTS y UGS**

Por la presente  
declaramos que,

**KSB SE & Co. KGaA**  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz  
Sede: Frankenthal (Pfalz)  
Alemania

declaramos que **el producto:**

**Válvulas de compuerta**

STAAL 40 AKD/AKDS	PN 10 - 40	DN 50 - 1400
STAAL 100 AKD/AKDS	PN 63 - 100	DN 50 - 600
AKG-A/AKGS-A	PN 63 - 160	DN 65 - 300
ZTS	Pmáx. = 600 bar	DN 50 - 800

**Válvulas de retención**

STAAL 40 AKK/AKKS	PN 10 - 40	DN 80 - 400
STAAL 100 AKK/AKKS	PN 63 - 100	DN 80 - 400
AKR/AKRS	PN 63 - 160	DN 80 - 300
ZRS	Pmáx. = 600 bar	DN 50 - 800

**Cierre de ensayo de presión**

VTS	Pmáx. = 600 bar	DN 200 - 500
-----	-----------------	--------------

**Protección contra sobrepresión del  
cuerpo**

UGS/UGSV/UGSVA	≥ PN 10, Pmáx. = 750 bar	DN 10 - 15
----------------	--------------------------	------------

cumple los requisitos de seguridad de la Directiva europea sobre equipos a presión 2014/68/UE.

**Normativas vigentes:**

Normativa AD 2000

**Compatible con:**

Grupo de fluidos 1 y 2

**Procedimiento de evaluación de conformidad:**

Módulo H

**Nombre y dirección de la autoridad notificante de autorización y supervisión:**

TÜV SÜD Industrie Service GmbH  
Westendstraße 199  
80686 Múnich (Alemania)


**Número de autoridad notificante:**

0036

En el modelo con el dispositivo de derivación, se declara la conformidad del grupo con la Directiva europea sobre equipos a presión 2014/68/UE.

La declaración de conformidad CE se ha expedido:

Pegnitz, 12.01.2022



Rainer Michalik  
Leiter integrierte Managementsysteme



Marco Kroth  
Director de BU GGC Desarrollo de productos Pegnitz