

**EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus STAAL 40, STAAL 100, AKG-A/AKGS-A, AKR/  
AKRS, ZTS, ZRS, VTS, UGS**

Me,

KSB SE & Co. KGaA  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz  
Toimipaikka: Frankenthal (Pfalz)  
Saksa

vakuutamme, että **tuote:****Sulkuventtiilit**

STAAL 40 AKD/AKDS	PN 10 - 40	DN 50 - 1400
STAAL 100 AKD/AKDS	PN 63 - 100	DN 50 - 600
AKG-A/AKGS-A	PN 63 - 160	DN 65 - 300
ZTS	Pmax. = 600 bar	DN 50 - 800

**Takaiskuventtiilit**

STAAL 40 AKK/AKKS	PN 10 - 40	DN 80 - 400
STAAL 100 AKK/AKKS	PN 63 - 100	DN 80 - 400
AKR/AKRS	PN 63 - 160	DN 80 - 300
ZRS	Pmax. = 600 bar	DN 50 - 800

**Painekoelukitus**

VTS	Pmax. = 600 bar	DN 200 - 500
-----	-----------------	--------------

**Pesän varoventtiili**

UGS/UGSV/UGSVA	≥ PN 40	DN 15
----------------	---------	-------

täyttää painelaitedirektiivin 2014/68/EU turvallisuusvaatimukset.

**Perusteena käytettävät säännökset:**

AD 2000 -säännökset

**Soveltaa:**

Nesteryhmä 1 ja 2

**Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely:**

moduuli H

**Rekisteröintiä ja valvontaa varten ilmoitettu viranomainen:**

TÜV SÜD Industrie Service GmbH  
Westendstraße 199  
80686 München (Saksa)

**Ilmoitetun viranomaisen numero:**

0036

Ohituksella varustettujen venttiilien vahvistetaan olevan painelaitedirektiivin 2014/68/EU vaatimusten mukaiset.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu:

Frankenthal, 25.9.2020



Wolfgang Glaub  
Integroidun hallinnan johtaja, Saksa



Marco Kroth  
Korkeapaineventtiilien kehitysjohtaja