

**Dichiarazione CE di conformità STAAL 40, STAAL 100, AKG-A/AKGS-A, AKR/AKRS, ZTS,
ZRS, VTS, UGS**

Con la presente,

KSB SE & Co. KGaA
Bahnhofplatz 1
91257 Pegnitz
Sede: Frankenthal (Pfalz)
Germaniadichiara che il **prodotto**:**Saracinesche**

STAAL 40 AKD/AKDS	PN10 - 40	DN 50 - 1400
STAAL 100 AKD/AKDS	PN63 - 100	DN50 - 600
AKG-A/AKGS-A	PN63 - 160	DN65 - 300
ZTS	Pmax. = 600 bar	DN50 - 800

Valvole di ritegno a farfalla

STAAL 40 AKK/AKKS	PN10 - 40	DN80 - 400
STAAL 100 AKK/AKKS	PN63 - 100	DN80 - 400
AKR/AKRS	PN63 - 160	DN80 - 300
ZRS	Pmax. = 600 bar	DN50 - 800

Otturatore per prove a pressione

VTS	Pmax. = 600 bar	DN200 - 500
-----	-----------------	-------------

Fusibile di sovrappressione del corpo

UGS/UGSV/UGSVA	≥ PN 10, Pmax. = 750 bar	DN10 - 15
----------------	--------------------------	-----------

soddisfa i requisito di sicurezza della direttiva europea relativa ai macchinari a pressione 2014/68/UE.

Regole applicate:

Regole AD 2000

Destinate a:

Categoria di fluido 1 e 2

Procedimento di valutazione della conformità:

Modulo H


Nominativo e indirizzo dell'istituto di controllo autorizzato:TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199
80686 München (Germania)**Identificazione dell'istituto autorizzato:**

0036

In versione con deviatore, si conferma la conformità del gruppo in accordo alla Direttiva comunitaria per le attrezzature a pressione 2014/68/UE.

La dichiarazione CE di conformità è stata redatta:

Pegnitz, 12.01.2022

Rainer Michalik
Leiter integrierte ManagementsystemeMarco Kroth
Direttore BU GGC Sviluppo prodotti Pegnitz