

Izjava ES o skladnosti za BOA-H, BOA-R

S to izjavo družba

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Nemčija)

potrjuje, da izdelek:

BOA-H	EN-GJL-250	PN 16	DN 15-300
BOA-H	EN-GJS-400-18-LT	PN 16	DN 15-350 ¹⁾
BOA-H	EN-GJS-400-18-LT	PN 25	DN 15-150 ²⁾
BOA-R	EN-GJL-250	PN 6	DN 15-200
BOA-R	EN-GJL-250	PN 16	DN 15-300
BOA-R	EN-GJS-400-18-LT	PN 16	DN 15-350 ¹⁾

izpolnjuje varnostne zahteve direktive o tlačni opremi 2014/68/ES.

Uporabljeni usklajeni evropski standardi:

Zaporni/protipovratni ventili: EN 19, EN 12516-3, EN 12266-1, EN 13789, EN 1092-2
 Protipovratni ventili: EN 12334

Drugi standardi/pravilniki:

DIN 3840, poglavji 1.3 in 4.3
¹⁾ in ²⁾ v skladu s pravilnikom AD 2000

Primerno za:

1. in 2. skupina tekočin

Postopek za ocenjevanja skladnosti:

Modul H

Ime in naslov priglašene organa za izdajo izjave o skladnosti in nadzor:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
 Westendstraße 199
 80686 München (Nemčija)

Številka priglašene organa:

0036

Armature \leq DN 25 so v skladu s odstavkom 4 člena 3 direktive o tlačni opremi 2014/68/ES, zato ne smejo biti označene z oznako CE ali številko priglašene organa.

Izjava o skladnosti EU je bila izdana:

Frankenthal, 01. 02. 2018



Wolfgang Glaub
 Podpredsednik za integrirano upravljanje, Nemčija



Dieter Hanewald
 Vodja oddelka za razvoj nizekotlačnih armatur

1) DN 15-200 v skladu s pravilnikom AD 2000
 2) V skladu s pravilnikom AD 2000