

EU-försäkran om överensstämmelse BOA-H, BOA-R

Härmed förklarar vi,

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Tyskland)

att produkten:

BOA-H	EN-GJL-250	PN 16	DN 15-300
BOA-H	EN-GJS-400-18-LT	PN 16	DN 15-350 ¹⁾
BOA-H	EN-GJS-400-18-LT	PN 25	DN 15-150 ²⁾
BOA-R	EN-GJL-250	PN 6	DN 15-200
BOA-R	EN-GJL-250	PN 16	DN 15-300
BOA-R	EN-GJS-400-18-LT	PN 16	DN 15-350 ¹⁾

uppfyller säkerhetskraven enligt tryckkärlsdirektivet 2014/68/EU.

Tillämpade harmoniserade europeiska normer:

Avstängningsventiler/backventiler:

EN 19, EN 12516-3, EN 12266-1, EN 13789, EN 1092-2

Backventiler:

EN 12334

Andra normer/regler:

DIN 3840 avsn. 1.3 och 4.3

¹⁾ och ²⁾ enligt AD 2000-regler

Avsett för:

Fluidgrupp 1 och 2

I enlighet med:

Modul H

Namn och adress för den godkännande och övervakande anmälningseenheten:

 TÜV SÜD Industrie Service GmbH
 Westendstraße 199
 80686 München (Tyskland)


Nummer på anmälningseenheten:

0036

Ventiler < DN 25 motsvarar riktlinjerna för tryckkärlsdirektivet 2014/68/EU art. 4 § 3. Därför får dessa vare sig typbetecknas med ett CE-märke eller med ett angivet platsnummer.

EU-försäkran om överensstämmelse har upprättats:

Frankenthal, 2018-02-01



Wolfgang Glaub
 Vice president, integrerad ledning, Tyskland



Dieter Hanewald
 Chef, utveckling av lågtrycksarmaturer

1) DN 15-200 enligt AD 2000-regler
 2) Enligt AD 2000 regler