

**EU-Konformitätserklärung BOA-SuperCompact, BOA-Compact, BOA-Compact EKB,  
BOA-W**

Hiermit erklären wir,

**KSB SE & Co. KGaA**  
Johann-Klein-Straße 9  
67227 Frankenthal (Deutschland)dass **das Produkt:**

<b>BOA-SuperCompact</b>	PN 6/10/16	DN 20-200
<b>BOA-Compact</b>	PN 6, 16	DN 15-200
<b>BOA-Compact EKB</b>	PN 10/16	DN 15-200
<b>BOA-W</b>	PN 6, 16	DN 15-200

die Sicherheitsanforderungen der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU erfüllt.

**Angewendete harmonisierte europäische Normen:**

Absperrentile EN 19, EN 12516-3, EN 12266-1, EN 13789, EN 1092-2

**Andere Normen/Regelwerke:**

DIN 3840 Abs. 1.3 und 4.3

**Geeignet für:**

Fluidgruppe 2

**Konformitätsbewertungsverfahren:**


Modul H

**Name und Anschrift der zulassenden und überwachenden notifizierten Stelle:**TÜV SÜD Industrie Service GmbH  
Westendstraße 199  
80686 München (Deutschland)**Nummer der notifizierten Stelle:**

0036

Armaturen  $\leq$  DN 50 (PN 16),  $\leq$  DN 100 (PN 10) und  $\leq$  DN 150 (PN 6) entsprechen der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3. Sie dürfen deshalb weder mit einem CE-Zeichen noch mit der Nummer einer notifizierten Stelle gekennzeichnet sein.

Frankenthal, 01.02.2018

Wolfgang Glaub  
Vice President Integriertes Management DeutschlandDieter Hanewald  
Leiter Entwicklung Niederdruckarmaturen