

**EU-Konformitätserklärung BOA-SuperCompact, BOA-Compact, BOA-Compact EKB,
BOA-W**

Hiermit erklären wir,

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Deutschland)dass **das Produkt:**

BOA-SuperCompact	PN 6/10/16	DN 20-200
BOA-Compact	PN 6, 16	DN 15-200
BOA-Compact EKB	PN 10/16	DN 15-200
BOA-W	PN 6, 16	DN 15-200

die Sicherheitsanforderungen der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU erfüllt.

Angewendete harmonisierte europäische Normen:

Absperrventile EN 19, EN 12516, EN 12266-1, EN 13789, EN 1092-2

Andere Normen/Regelwerke:

DIN 3840 Abs. 1.3 und 4.3

Geeignet für:

Fluidgruppe 2

Konformitätsbewertungsverfahren:

Modul H

Name und Anschrift der zulassenden und überwachenden notifizierten Stelle:TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199
80686 München (Deutschland)**Nummer der notifizierten Stelle:**

0036

Armaturen \leq DN 50 (PN 16), \leq DN 100 (PN 10) und \leq DN 150 (PN 6) entsprechen der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3. Sie dürfen deshalb weder mit einem CE-Zeichen noch mit der Nummer einer notifizierten Stelle gekennzeichnet sein.

Frankenthal, 08.02.2022

Rainer Michalik
Leiter integrierte ManagementsystemeDieter Hanewald
Produktmanagement und Produktentwicklung II
Frankenthal