

**Dichiarazione CE di conformità BOA-SuperCompact, BOA-Compact, BOA-Compact EKB, BOA-W**

Con la presente,

**KSB SE & Co. KGaA**  
**Johann-Klein-Straße 9**  
**67227 Frankenthal (Germania)**

dichiara che il prodotto:

<b>BOA-SuperCompact</b>	PN 6/10/16	DN 20-200
<b>BOA-Compact</b>	PN 6, 16	DN 15-200
<b>BOA-Compact EKB</b>	PN 10/16	DN 15-200
<b>BOA-W</b>	PN 6, 16	DN 15-200

soddisfa i requisiti di sicurezza della direttiva europea relativa ai macchinari a pressione 2014/68/UE.

**Norme europee armonizzate applicate:**

Valvole di intercettazione EN 19, EN 12516-3, EN 12266-1, EN 13789, EN 1092-2

**Altre norme/regole:**

DIN 3840 Parte 1.3 e 4.3

**Destinate a:**

Categoria di fluido 2

**Procedimento di valutazione della conformità:**

Modulo H

**Nominativo e indirizzo dell'istituto di controllo autorizzato:**


TÜV SÜD Industrie Service GmbH  
Westendstraße 199  
80686 München (Germania)

**Identificazione dell'istituto autorizzato:**

0036

Valvole  $\leq$  DN 50 (PN 16),  $\leq$  DN 100 (PN 10) e  $\leq$  DN 150 (PN 6) rispondono ai requisiti stabiliti dalla Direttiva comunitaria per attrezzature a pressione 2014/68/UE art. 4 comma 3. Pertanto non devono essere contrassegnate da un marchio CE né dal numero di un organismo notificato.

Frankenthal, 01/02/2018



Wolfgang Glaub  
Vice Presidente Direzione integrata Germania



Dieter Hanewald  
Responsabile Sviluppo valvole bassa pressione