

**UK-Konformitätserklärung BOA-SuperCompact, BOA-Compact, BOA-Compact EKB,
BOA-W**

Hiermit erklären wir,

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Deutschland)dass **das Produkt:**

BOA-SuperCompact	PN 6/10/16	DN 20-200
BOA-Compact	PN 6, 16	DN 15-200
BOA-Compact EKB	PN 10/16	DN 15-200
BOA-W	PN 6, 16	DN 15-200

die Sicherheitsanforderungen der Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016 erfüllt.

Angewendete harmonisierte europäische Normen:

Absperrventile EN 19, EN 12516, EN 12266-1, EN 13789, EN 1092-2

Andere Normen/Regelwerke:

DIN 3840 Abs. 1.3 und 4.3

Geeignet für:

Fluidgruppe 2

Konformitätsbewertungsverfahren:

Modul H


Name und Anschrift der in UK zugelassenen Stelle:TÜV SÜD BABT Unlimited
Octagon House
Concorde Way, Segensworth North
Fareham, Hampshire
PO15 5RL (Vereinigtes Königreich)**Nummer der in UK zugelassenen Stelle:**

0168

Armaturen $\leq$ DN 50 (PN 16), $\leq$ DN 100 (PN 10) und $\leq$ DN 150 (PN 6) den Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016 PART 1, para. 8. Sie dürfen deshalb weder mit einem UKCA-Zeichen noch mit der Nummer der in UK zugelassenen Stelle gekennzeichnet sein.

Die UK-Konformitätserklärung wurde ausgestellt:

Frankenthal, 19.10.2022

**Rainer Michalik**
Leiter integrierte Managementsysteme**Marco Kroth**
Leiter BU GGC Produktentwicklung