

ES prohlášení o shodě BOA-S EN-GJS-400-18-LT

Společnost

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Německo)

tímto prohlašuje, že výrobek:

BOA-S	EN-GJS-400-18-LT	PN 16	DN 15-300
BOA-S	EN-GJS-400-18-LT	PN 25	DN 15-200

splňuje bezpečnostní požadavky směrnice o tlakových zařízeních č. 2014/68/ES.

Použité harmonizované evropské normy:

EN 1563, EN 12266-1, EN 558-1, EN 1092-2

Jiné normy / soubory předpisů:

DIN 3840

Vhodné pro:

kapalná media skupiny 1 a 2

Postup při vyhodnocování shody:

Modul H

Název a adresa schvalujícího a kontrolního notifikovaného certifikačního orgánu:

Bureau Veritas Services SAS
8, cours du Triangle
92800 Puteaux
FRANCE

Číslo notifikovaného certifikačního orgánu:

0062

Armatury $\leq$ DN 25 vyhovují směrnici 2014/68/ES čl. 4, odst. 3 o tlakových zařízeních. Nesmějí být tedy označeny ani značkou CE, ani číslem notifikovaného certifikačního orgánu.

EU prohlášení o shodě bylo vystaveno:

Frankenthal 19.10.2021



Rainer Michalik
Vedoucí integrovaných systémů managementu



Marco Kroth
Vedoucí vývoje výrobků BU GGC