

ES prohlášení o shodě BOA-CVE C/CS/W/IMS/EKB

Společnost

KSB SE & Co. KGaA
 Johann-Klein-Straße 9
 67227 Frankenthal (Německo)

tímto prohlašuje, že výrobek:

BOA-CVE C	PN 6, 16	DN 15-200
BOA-CVE CS	PN 6/10/16	DN 20-200
BOA-CVE W	PN 6, 16	DN 15-200
BOA-CVE IMS	PN 16	DN 15-200
BOA-CVE EKB	PN 10/16	DN 15-200

splňuje bezpečnostní požadavky směrnice o tlakových zařízeních č. 2014/68/ES.

Použité harmonizované evropské normy:

 Uzavírací ventily EN 19, EN 12516-3, EN 12266-1, EN 13789, EN 1092-2
Jiné normy / soubory předpisů:

DIN 3840

Vhodné pro:

kapalná media skupiny 2

Postup při vyhodnocování shody:

Modul H

Název a adresa schvalujícího a kontrolního notifikovaného certifikačního orgánu:

 TÜV SÜD Industrie Service GmbH
 Westendstraße 199
 80686 München (Deutschland)

Číslo notifikovaného certifikačního orgánu:

0036

Související směrnice:


 Elektromagnetická kompatibilita: Směrnice 2014/30/EU

 Směrnice o nízkém napětí: Směrnice 2014/35/EU

 Armatury \leq DN 50 (PN 16), \leq DN 100 (PN 10) a \leq DN 150 (PN 6) odpovídají směrnici o tlakových zařízeních 2014/68/EU čl. 4 odst. 3. Mohou být tedy označeny značkou CE a číslem notifikovaného certifikačního orgánu.

ES prohlášení o shodě bylo vystaveno:

Frankenthal 2.1.2018



Wolfgang Glaub
 Viceprezident integrovaného managementu Německo



Dieter Hanewald
 Vedoucí vývoje nízkotlakých armatur