

Izjava ES o skladnosti za BOA-CVE C/CS/W/IMS/EKB

S to izjavo družba

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Nemčija)

potrjuje, da izdelek:

BOA-CVE C	PN 6, 16	DN 15-200
BOA-CVE CS	PN 6/10/16	DN 20-200
BOA-CVE W	PN 6, 16	DN 15-200
BOA-CVE IMS	PN 16	DN 15-200
BOA-CVE EKB	PN 10/16	DN 15-200

izpolnjuje varnostne zahteve direktive o tlačni opremi 2014/68/ES.

Uporabljeni usklajeni evropski standardi:

Zaporni ventili EN 19, EN 12516-3, EN 12266-1, EN 13789, EN 1092-2

Drugi standardi/pravilniki:

DIN 3840

Primerno za:

2. skupina tekočin

Postopek za ocenjevanja skladnosti:

Modul H

Ime in naslov priglašene organa za izdajo izjave o skladnosti in nadzor:TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199
80686 München (Nemčija)**Številka priglašene organa:**

0036

Druge veljavne direktive:


Elektromagnetna združljivost: Direktiva 2014/30/ES

Direktiva o nizki napetosti Direktiva 2014/35/ES

Armature \leq DN 50 (PN 16), \leq DN 100 (PN 10) in \leq DN 150 (PN 6) izpolnjujejo zahteve odstavka 3 člena 3 direktive o tlačni opremi 97/23/ES. Zaradi tega jih ni dovoljeno označiti z oznako CE ali številko priglašene organa.

Izjava o skladnosti EU je bila izdana:

Frankenthal, 02. 01. 2018

Wolfgang Glaub
Podpredsednik za integrirano upravljanje, NemčijaDieter Hanewald
Vodja oddelka za razvoj nizekotlačnih armatur