EU-Konformitätserklärung BOA-CVE H, BOA-CVP H

Hiermit erklären wir,

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Deutschland)

dass **das Produkt**:

BOA-CVE H	PN 16/25/40	DN 15 - 200
BOA-CVP H	PN 16/25/40	DN 15 - 200

die Sicherheitsanforderungen der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU erfüllt.

Zusätzlich werden die grundlegenden Sicherheitsanforderungen gemäß Anhang 1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG berücksichtigt und erkannte Gefahren durch geeignete Maßnahmen verhindert.

Angewendete harmonisierte europäische Normen:

Absperrventile — DIN EN 60534, DIN EN 12516, DIN EN 12266-1, DIN EN 13789, DIN EN 1092-2, DIN EN 1092-1

Andere Normen/Regelwerke:

DIN 3840, AD 2000-Regelwerk

Geeignet für:

Fluidgruppe 1 und 2

Konformitätsbewertungsverfahren:

Modul H

Name und Anschrift der zulassenden und überwachenden notifizierten Stelle:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199
80686 München (Deutschland)

Nummer der notifizierten Stelle:

0036

Mitgeltende Richtlinien:

Elektromagnetische Verträglichkeit:	Richtlinie 2014/30/EU
Niederspannungsrichtlinie:	Richtlinie 2014/35/EU

Armaturen ≤ DN 25 entsprechen der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3. Sie dürfen deshalb weder mit einem CE-Zeichen noch mit der Nummer einer notifizierten Stelle gekennzeichnet sein.

Die EU-Konformitätserklärung wurde ausgestellt:

Frankenthal, 19.10.2022





Rainer Michalik
Leiter integrierte Managmentsysteme

Marco Kroth
Leiter BU GGC Produktentwicklung