

ES prohlášení o shodě HERA-BD ATEX

Společnost

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Německo)

že níže uvedený výrobek s automatickým (ne elektrickým) ovládáním a bez dalších elektrických komponent:

HERA-BD

max. PN 10

DN 50-1200

splňuje bezpečnostní požadavky směrnice ES 2014/34/EU (ATEX).

Armatury s ručním ovládáním nemají žádné vlastní potenciální zdroje vznícení, a proto se na něj nevztahuje oblast použití podle směrnice ES 2014/34/EU (ATEX).

Použité harmonizované evropské normy:

EN 983, EN 1127-1, EN 13237, EN 13463-1, EN 13463-5

Vhodné pro:

skupinu II, kategorie 2 (zóna 1+21)

Postup při vyhodnocování shody:

příloha VIII

ES prohlášení o shodě bylo vystaveno:

Frankenthal 10.5.2019



Dieter Hanewald

Vedoucí vývoje nízkotlakých armatur