

Déclaration UE de conformité SICCA

Par la présente
nous,

KSB Limited (Valves Division)
151, NSN Palayam Post
Mettupalayam Road • Coimbatore - 641 031.
Sitz: 601,Runwal R-Square, L.B.S Marg Road, Vardhman Nagar, Mulund West,
Mumbai-400080. Inde

déclarons que le produit :

Robinets-vannes

SICCA 150-600 GTC	Class 150 - 600	NPS 2 - 24 pouces
SICCA 900-3600 GTC	Class 900 - 3600	NPS 2 - 28 pouces
SICCA 800-2500 GTF	Class 150 - 2500	NPS ¼ - 2½ pouces

Robinets d'arrêt à soupape

SICCA 150-600 GLC	Class 150 - 600	NPS 2 - 10 pouces
SICCA 900-2500 GLC	Class 900 - 2500	NPS 2 - 8 pouces
SICCA 150-4500 GLF	Class 150 - 4500	NPS ¼ - 2½ pouces

Clapets de non-retour à battant

SICCA 150-600 SCC	Class 150 - 600	NPS 2 - 24 pouces
SICCA 900-3600 SCC	Class 900 - 3600	NPS 2 - 28 pouces

Clapets de non-retour à soupape

SICCA 150-4500 PCF	Class 150 - 4500	NPS ¼ - 2½ pouces
--------------------	------------------	-------------------

est conforme aux exigences de sécurité de la Directive Équipement Sous Pression 2014/68/UE.

Autres normes / directives :

ASME B 16.34, API 598, ASTM / ASME, API 600, API 602, API 594, API 623, BS 1873, BS 1868

Convient pour :

Fluides des groupes 1 et 2

Procédure d'évaluation de la conformité :

Module H

Nom et adresse de l'organisme de contrôle notifié :

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
22525 Hamburg (Allemagne)

Numéro l'organisme notifié :

0045


Les robinets d'un diamètre nominal ≤ 1 pouce sont conformes à la Directive Équipement Sous Pression 2014/68/UE Art. 4 Al. 3. Pour cette raison, ils ne doivent pas être marqués ni du symbole CE ni du numéro de d'identification de l'organisme notifié.

La déclaration UE de conformité a été créée :

Coimbatore, le 02.07.2021



Sp Sankaran
Responsable Management qualité



P Nirmalraj
Responsable Management Produits