

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) č. 305/2011, příloha III

Číslo	DoP2321.1-01
Pro výrobek	Evamatic Box N 200 a 500
(1) Typ výrobku	Zařízení pro přečerpávání fekálií podle EN 12050-1
(2) Výrobní číslo	Viz typový štítek
(3) Účel používání	Shromažďování a automatické přečerpávání odpadních vod s obsahem fekálií nebo bez nich nad úroveň zpětného vzduší
(4) Výrobce	KSB SAS F-59320 Sequedin (Francie)
(5) Zplnomocněná osoba	Odpadá
(6) Systém k hodnocení a kontrole vlastností	Systém 3
(7) Harmonizovaná norma	Notifikovaný orgán TÜV Rheinland LGA Products -0197- provedl stanovení typu výrobku na základě typové zkoušky podle systému 3 a vyhotovil kontrolní zprávu 7311231-01.
(8) Evropské technické posouzení	Není relevantní


Tabulka 1: (9) Deklarované vlastnosti

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Účinnost		EN 12050-1:2001
Čerpání pevných látek	Vyhovující	
Přípojky potrubí	Vyhovující	
Ventilace	DN ≥ 50	
Minimální rychlost proudění	Vyhovující	
Minimální průřez v zařízení	≥ 40 mm	
Minimální průřez tlakové přípojky bez rozmělnění fekálií	DN ≥ 50	
Minimální průřez tlakové přípojky s rozmělněním fekálií	DN ≥ 32	
Upevňovací zařízení	Vyhovující	
Krytí elektrických zařízení		
Motor	IP68	
Odolnost materiálů vůči korozi	Vyhovující	
Hydraulické a elektrické parametry	Vyhovující	
Hustota sběrné nádrže		
Odolnost vůči vodě a zápachu	10 min při 0,5 bar	EN 1253-1:2015
Přípojka k výtlačnému potrubí	10 min při 0,5 bar	
Označení	Vyhovující	
Hladina hluku	NPD	
Zatížitelnost krytu	Třída K3	
Materiály	HD-PE	
Otvory v rostech	Odpadá	

(10) Vlastnosti výrobku podle bodů (1) a (2) odpovídají vlastnostem deklarovaným podle bodu (9).

Za vyhotovení tohoto prohlášení o vlastnostech odpovídá samotný výrobce podle bodu (4).

Frankenthal, 25.1.2017



Thomas Heng
Vedoucí vývoje sériových čerpadel
KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal