



Udstedt: 2021.02.16
 Gyldig til: 2023.10.01

Opfylder kravene i BR 18

GODKENDELSESINDEHAVER:

SISTO Armaturen S.A.
 18, Rue Martin Maas
 LU-6468 Echternach
 Telefon: +352 32 50 85 244
 Internet: www.sisto.lu

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for: Afspærringsarmatur i bygning **SISTO membranventil** **SISTO-16RGA type M251A031-038 og** **SISTO-16RGA MaXX type M251A051-058** dim. 1/2" – 3" (DN15-80)

FABRIKAT:

SISTO Armaturen S.A., Luxemborg

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: SISTO
- Dimension
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke:

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

SISTO membranventil type SISTO-16RGA og SISTO-16RGA MaXX tillades monteret som afspærringsarmatur til teknisk brug i bygninger.

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med OFI Technologie & Innovation GmbH, Wien

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Konstruktion og funktion	Membranventilen består af hus med membran.
Betjening	Med håndhjul.
Montering	Til- og afgang er med muffe.
Materiale	Hus: SISTO-16RGA rødgodt (CC499K) SISTO-16RGA MaXX rustfri stål (1.4409) Membran: SISTOMaXX (EPDM)
Dimensioner	1/2" - 3" (DN15-80)
Tryktab (modstandstal ζ på basis af indiv. diam)	Der er ikke udført tryktabsmålinger. Der henvises til godkendelsesindehaverens angivelser.