

Dichiarazione CE di conformità BOA-CVE C/CS/W/IMS/EKB

Con la presente,

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Germania)

dichiara che il **prodotto**:

BOA-CVE C	PN 6, 16	DN 15-200
BOA-CVE CS	PN 6/10/16	DN 20-200
BOA-CVE W	PN 6, 16	DN 15-200
BOA-CVE IMS	PN 16	DN 15-200
BOA-CVE EKB	PN 10/16	DN 15-200

soddisfa i requisiti di sicurezza della direttiva europea relativa ai macchinari a pressione 2014/68/UE.

Norme europee armonizzate applicate:

Valvole di intercettazione EN 19, EN 12516-3, EN 12266-1, EN 13789, EN 1092-2

Altre norme/regole:

DIN 3840

Destinate a:

Categoria di fluido 2

Procedimento di valutazione della conformità:

Modulo H

Nominativo e indirizzo dell'istituto di controllo autorizzato:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199
80686 München (Germania)

Identificazione dell'istituto autorizzato:

0036

Altre direttive applicabili:


Compatibilità elettromagnetica: Direttiva 2014/30/UE

Direttiva EC per le apparecchiature a bassa tensione: Direttiva 2014/35/UE

Valvole \leq DN 50 (PN 16), \leq DN 100 (PN 10) e \leq DN 150 (PN 6) rispondono ai requisiti stabiliti dalla Direttiva comunitaria per attrezzature a pressione 2014/68/UE art. 4 comma 3. Pertanto non devono essere contrassegnate da un marchio CE né dal numero di un organismo notificato.

La dichiarazione di conformità CE è stata redatta:

Frankenthal, 02/01/2018



Wolfgang Glaub
Vice Presidente Direzione integrata Germania



Dieter Hanewald
Responsabile Sviluppo valvole bassa pressione