

**Dichiarazione CE di conformità BOA-H/HE, NORI 40, NORI 160, NORI 320, NORI 500,  
ZJSVA/ZXSVA, RGS**

Con la presente,

**KSB SE & Co. KGaA**  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz  
Sede: Frankenthal (Pfalz)  
Germaniadichiara che il **prodotto**:**Valvole di intercettazione**

BOA-H/HE	PN 25/40	DN 10-350
NORI 40	PN 25/40	DN 10-400
NORI 160	PN 63-160	DN 10-200
NORI 320 (ZXLf/ZXSf)	PN 250/320	DN 65-200
NORI 320 (ZXSv)	PN 250/320	DN 10-50
NORI 500 (ZXSv)	PN 250-500	DN 10-65
NORI 500 (ZXLr/ZXSR)	PN 250-500	DN 10-50

**Valvole di regolazione per avviamento e arresto**

ZJSVA/ZXSVA/ZYSVA/ZYSVA-FSS Pmax = 600 bar DN 65/60-250/125

**Valvole di ritegno/filtri**

NORI 40	PN 25/40	DN 10-300
NORI 160	PN 63-160	DN 10-200
NORI 320 (RXl/RXs)	PN 250/320	DN 65-200
NORI 500 (RXLR/RXSR)	PN 250-500	DN 10-50
RGS/RGS-FSS	PN 250-500	DN 10-50

soddisfa i requisiti di sicurezza della direttiva europea relativa ai macchinari a pressione 2014/68/UE.

**Regole applicate:**

Normative AD 2000

**Destinate a:**

Categoria di fluido 1 e 2

**Procedimento di valutazione della conformità:**

Modulo H


**Nominativo e indirizzo dell'istituto di controllo autorizzato:**TÜV SÜD Industrie Service GmbH  
Westendstraße 199  
80686 München (Germania)**Identificazione dell'istituto autorizzato:**

0036

Le valvole con un diametro nominale  $\leq 25$  sono conformi alla direttiva europea relativa ai macchinari a pressione 2014/68/UE art. 4 par. 3. Queste non devono essere contrassegnate con il simbolo CE o con il numero dell'istituto autorizzato.

La dichiarazione di conformità CE è stata redatta:

Frankenthal, 01/02/2018

Wolfgang Glaub  
Vice Presidente Direzione integrata GermaniaDr. Christopher Lange  
Direttore Settore valvole