

Déclaration UE de conformité NORI 40 ZYLB/ZYSB, FSL/FSS

Par la présente nous,

KSB SE & Co. KGaA
Bahnhofplatz 1
91257 Pegnitz
Siège : Frankenthal (Pfalz)
Allemagne

déclarons que **le produit** :

Robinets d'arrêt à soupape

NORI 40 ZYLB/ZYSB

PN 25/40

DN 15-300

Filtres

NORI 40 FSL/FSS

PN 25/40

DN 15-300

est conforme aux exigences de sécurité de la Directive Équipement Sous Pression 2014/68/UE.

Sur la base des normes et directives de référence :

Règles techniques AD 2000

Convient pour :

Fluides des groupes 1 et 2

Procédure d'évaluation de la conformité :

Module H

Nom et adresse de l'organisme de contrôle notifié :

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199
80686 Munich (Allemagne)

Numéro l'organisme notifié :

0036

Les robinets \leq DN 25 sont conformes à la Directive Équipement Sous Pression 2014/68/UE Art. 4 Al. 3. Pour cette raison, ils ne doivent pas être marqués ni du symbole CE ni du numéro de d'identification de l'organisme notifié.

La déclaration UE de conformité a été créée :

Frankenthal, le 01.02.2018



Wolfgang Glaub
Vice-Président Management intégré Allemagne



Dr. Christopher Lange
Responsable Corporate Unit Robinetterie