

**EU-Konformitätserklärung ECOLINE GLF 800-1500, GTF 800-1500,
PCF 800-1500, SCF 800-1500**

Par la présente nous,

**KSB Valves (Changzhou) Co., Ltd.
No. 68 Huanbao Four Road,
Environment Protection Industrial Park,
Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
P. R. China**déclarons que **le produit** :**Robinets-vannes**

ECOLINE GTF 800-1500	Class 800 - 1500	NPS ½" - 2"
ECOLINE GTF 150-600	Class 150 - 600	NPS ½" - 2"

Robinets d'arrêt à soupape

ECOLINE GLF 800-1500	Class 800 - 1500	NPS ½" - 2"
ECOLINE GLF 150-600	Class 150 - 600	NPS ½" - 2"

Clapets de non-retour à battant

ECOLINE SCF 800-1500	Class 800 - 1500	NPS ½" - 2"
ECOLINE SCF 150-600	Class 150 - 600	NPS ½" - 2"

Clapets de non-retour à soupape

ECOLINE PTF 800-1500	Class 800 - 1500	NPS ½" - 2"
ECOLINE PTF 150-600	Class 150 - 600	NPS ½" - 2"

est conforme aux exigences de sécurité de la Directive Équipement Sous Pression 2014/68/UE.

Selon les normes :

Robinets-vannes, robinets d'arrêt à soupape et clapets de non-retour : API 602, ASME B16.34

Contrôles à effectuer sur robinetterie : API 598

Matériau : ASTM

Convient pour :

Fluides des groupes 1 et 2

Procédure d'évaluation de la conformité :

Module H

Nom et adresse de l'organisme de contrôle notifié :TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199
80686 Munich (Allemagne)**Numéro l'organisme notifié :**

0036

Les robinets d'une diamètre nominal ≤ 1 pouce sont conformes à la Directive Équipement Sous Pression 2014/68/UE Art. 4 Al. 3. Pour cette raison, ils ne doivent pas être marqués ni du symbole CE ni du numéro de d'identification de l'organisme notifié.

La déclaration UE de conformité a été créée :

Changzhou, le 07.09.2016

Jason Ji
Responsable Management qualité